

休養村とうぶ温泉施設の一時利用停止について

休養村とうぶの源泉ポンプの故障により、温泉施設の利用を一時停止している。

1 経過

令和3年2月19日（金）	漏電による源泉ポンプ停止
令和3年2月28日（日）	源泉ポンプ引上作業を行ったところ、源泉ポンプと管の結合部が破損し、ポンプが脱落していた。
令和3年3月8日（月）	カメラを入れて調査したところ、地下約400m地点に落下した源泉ポンプを確認。

2 原因

調査を行ったが、故障や脱落の原因究明に至っていない。

3 源泉ポンプ停止後の対応状況

- (1) 区ホームページ、休養村とうぶホームページでの周知
- (2) 近隣温泉施設「湯楽里館」の無料券の配布と送迎の実施
- (3) 大風呂は上水を沸かして使用
- (4) 日帰り温泉の利用停止
- (5) 宿泊予定者への事前連絡

4 今後の対応

令和3年5月末まで	脱落した源泉ポンプを引き上げ、緊急対応として予備ポンプに交換する。
令和3年11月頃	予備ポンプと新設ポンプとを交換する。