

令和7年10月30日(木) 19:00

於：石川台中学校 1階視聴覚室

No.	ご質問・ご意見・ご要望	回答
1	改修工事 (STEP1) の時期について	令和7年11月から令和8年3月を予定しています。
2	取り壊し工事 (STEP2) の説明会について	令和8年3月頃に取り壊し工事 (STEP2) の工事説明会を実施する予定です。
3	取り壊し工事 (STEP2) と東側の集合住宅外壁改修との調整について	集合住宅外壁改修の関係者様と情報交換をしながら、できる限りの調整をしていきます。
4	校庭活動時の周辺音環境への対策について	・校庭に設置するスピーカーについて、配置や音圧レベルにより周囲への音ができる限り広がらないように計画しています
5	体育館活動時の騒音対策について	・1階の隣地側に器具庫を配置し、体育館内の音が直接外部に伝達しにくい計画としています。 ・2階に窓を設けておりますが、空調設備を整備し、窓を閉めた状態でも運動できる計画としています。夜間の地域利用時の発生音も含め、可能な限り運営側により配慮してまいります。
6	歩道状空地の整備について	道路境界線より、各方位に下記のとおり、歩道状空地を整備します。 ・北側：道路境界線より約2.0m ・東側：道路境界線より約2.3m ・南側：道路境界線より約1.5m (緑道の歩道と合わせて約2m) ・西側：道路境界線より約2.0m
7	学校敷地と歩道の間設けるフェンスについて	既存フェンスは全て撤去し、新たに約1.8mのフェンスを設置する計画としています。さらに、グラウンドに接する部分に関しては、防球ネット及び高さ約2mの防砂ネットを設ける計画としています。
8	南側緑道の整備について	・学校に接する部分に関しては、全て整備いたします。 ・外構整備工事 (STEP7) で整備完了予定になります。

9	呑川沿い道路の一方通行について	本計画完了後においても、呑川沿い道路の交通規制は変更せず、一方通行のままとなります。
10	新校舎による日影の影響について	日影の影響については、各住戸により異なるため、条例に基づき、対象の方に対して、説明を行いました。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
11	北側の既存校舎と新校舎の外壁位置について	北側の既存校舎外壁位置は、道路境界線から給食室部分で約 2.7m、視聴覚室部分で約 6.5m になります。(図面計測) 北側の新校舎外壁位置は、道路境界線から歩道状空地を含めて新校舎体育館側で約 3.4m、新校舎武道場側で約 6.6m になりますが、新校舎体育館側に関しては、建物の圧迫感を軽減するため、階段状にする計画としております。
12	体育館の室外機設置位置について	体育館に隣接した、2階の屋上部分に計画しています。
13	武道場の窓について	武道場は、窓を設ける計画としています。
14	植栽計画について	<ul style="list-style-type: none"> ・緑化条例に基づき、計画しております。 ・既存樹木の大半は敷地外周部に面した位置にあり、歩道状空地を整備する必要があるため、既存樹木は伐採し、新たな樹木を植える計画としております。また、シンボルツリーとして、既存樹木である宇宙ケヤキの移植を行います。詳細は、実施設計において、検討を進めてまいります。
15	水害対策について	校内の各所に止水版を設けて浸水を防止し、災害時も避難所として利用できるよう計画しています。
16	グラウンドの仕様について	砂のグラウンドで計画しています。