

No.	ご質問・ご意見・ご要望等	回答
1	今後の工事説明会について	新築工事、体育館棟取壊し工事の着手前に工事説明会を実施します。
2	工事中の騒音・振動・粉じんに対する対応について	以下の対策を講じ、騒音・振動の低減に努めてまいります。 ① 使用する重機は、原則として低騒音型重機とし、 圧砕工法により取壊しを行います。 ② 騒音振動計を現場四周の仮囲いに設置し、騒音の状況を把握しながら作業を実施いたします。 ③ 重機および車両の移動は低速走行とし、これらから発生する振動の抑制に努めます。 ④ 散水員を配置し粉じんの飛散抑制に努めます。
3	体育館側での工事内容について	校舎棟解体中も体育館棟を単独で利用できるように、 インフラ切り回しや出入口のスロープ改修等を行います。
4	工事に関係する車両について	現場南側道路の一部を一方通行解除いたします。 所管警察署との協議の上、一方通行解除箇所に交通誘導員を配置し、 安全を徹底いたします。 なお、工事車両のみ一方通行解除の対象となり、 工事関係者の通勤車両は対象ではありません。
5	工事による影響が生じた際の対応について	工事に関してご心配な点がございましたら工事受注者までご連絡ください。 お問合せ先: 門倉工業株式会社 東京営業所 佐藤 和仁 090-8850-7028
6	アスベスト除去に伴う対応について	撤去作業にあたっては、関係法令を遵守し、飛散防止対策を徹底いたします。 また、作業前・作業中・作業後において環境測定を実施し、安全性の確認を行います。