

ブロック塀安全性調査結果（令和元年10月1日時点）

赤字：更新箇所

<区施設>

施設分類	調査対象施設数	高さ2.2m以上の塀を有する施設 (建築基準法に適合しないもの※1)		高さ2.2m未満の塀を有する施設 (建築基準法に不適合のおそれがあるもの※2)	
保育園・児童館	108	3	仲池上児童館池雪分室、山王児童館、田園調布保育園	16	糎谷こどもの家、西糎谷保育園、糎谷保育園、浜竹保育園、萩中児童館、弁天橋保育園、 羽田保育園※3 、東六郷児童館、志茂田保育園（志茂田寮）、下丸子保育園（下丸子児童館）、西蒲田保育園（西蒲田寮）、明日葉保育園相生園、大森南児童館、大田区子ども家庭支援センター大森、新井宿児童館、田園調布本町児童館、わかば保育園
庁舎・集会施設等	81	2	大森西特別出張所 石川町文化センター	10	(旧)西糎谷老人いこいの家、矢口特別出張所（矢口区民センター）、多摩川清掃事業所、産業プラザ、蒲田清掃事務所、男女平等推進センター、(旧)塩田邸、池上文化センター、(旧)中央二丁目自転車駐車場、田園調布特別出張所
高齢者施設・障害者施設	54	3	こうじや生活支援センター、仲六郷老人いこいの家、おおもり園(大森西一丁目第二アパート)	5	久が原老人いこいの家、うめのき園分場、新井宿福祉園、シニアステーション田園調布、田園調布高齢者在宅サービスセンター
区営住宅等	39	1	矢口二丁目第二アパート	4	池上三丁目アパート、大森南一丁目アパート、蒲田二丁目アパート、プラムハイツ山王
その他 (図書館・博物館)	28	4	洗足池図書館、尾崎士郎記念館、熊谷恒子記念館、大田図書館	2	龍子記念館、 大田図書館※4
合計	310	13		37	

<学校>

施設分類	調査対象施設数	高さ2.2m以上の塀を有する施設 (建築基準法に適合しないもの※2)		高さ2.2m未満の塀を有する施設 (建築基準法に不適合のおそれがあるもの※2)	
小・中学校	87	7	山王小学校、雪谷小学校、洗足池小学校、清水窪小学校、大森東中学校、大森第四中学校、大森第六中学校	20	大森第四小学校、中富小学校、大森第五小学校、馬込小学校、馬込第三小学校、梅田小学校、池上小学校、 池上第三小学校※5 、調布大塚小学校、東調布第三小学校、池雪小学校、西六郷小学校、仲六郷小学校、新宿小学校、東蒲小学校、馬込東中学校、東調布中学校、六郷中学校、蓮沼中学校、安方中学校、蒲田中学校

<公園、緑地等>

施設分類	調査対象施設数	高さ2.2m以上の塀を有する施設 (建築基準法に適合しないもの※1)		高さ2.2m未満の塀を有する施設 (建築基準法不適合のおそれがある※2)	
公園	559	1	北嶺町児童公園	7	本門寺公園、佐伯山緑地、池上三丁目児童公園、南六郷一丁目児童公園、蒲田二丁目児童公園、仲江名公園、大森南第一公園

※1 築造時には建築基準法に適合していたものを含む

※2 基礎の形状など目視では点検できない部分が建築基準法に適合しない可能性があるもの

※3 調査時は仮庁舎であったが、既に取り壊し済みであるため削除

※4 複数の塀を「高さ2.2m以上の塀を有する施設」にまとめて記載していたが、それぞれに分けて記載

※5 RC造の構造壁と判明したため削除

<通学路等>

一次点検で報告のあった通学路等に隣接するブロック塀等約840箇所のうち、高さ2.2mを超えるブロック塀等が175箇所、劣化等のある塀が23箇所ありました。

その後、再調査並びに所有者への改善依頼を行い、20箇所の改善が図られていることを確認しました。