

第4号様式の4(第7条関係)

4 石綿除去後(隔離養生撤去前)作業基準確認書		確認月日	年 月 日	
工事件名		確認者名	(会社名)	
工事場所			(氏名)	
石綿除去工事者欄				
	項目	確認事項	結果	根拠
除去後の措置	薬剤散布	除去した部分に飛散防止剤が散布されているか		規則別表第7
	除去状況	・鉄骨の梁の上や養生シートの際等死角になっている部分に石綿の取り残しはないか ・養生内部に除去した石綿の置き忘れはないか		規則別表第7 飛散防止マニュアル(環境省)
	隔離養生内換気	・除去後、集じん・排気装置を稼働させ、隔離養生内の換気を行ったか ・隔離養生内部の空気中の石綿(総繊維数)濃度を測定し、外部の一般環境と同程度の濃度になっているか		規則別表第7 飛散防止マニュアル(環境省)
隔離養生	作業場の隔離状況	石綿処理面以外はすべて適切に養生され、作業場が外部と隔離されているか		規則別表第7
集じん・排気装置	負圧状況	隔離養生のシートの壁面が作業場内側にはらんでいるか		規則別表第7
	装置等管理	集じん・排気装置1台毎に点検整備記録、フィルタ交換記録を作成しているか		飛散防止マニュアル(環境省)
	フィルタ在庫	交換予定数量以上のフィルタを備えているか (交換頻度:1次:3~4回/日、2次:1回/日、HEPA:500時間が目安)		
設置場所	・セキュリティゾーン出入口から気流が場内に向かっているか ・作業場内から集じん・排気装置に向かい、気流が均一に流れているか。集じん排気装置の吸入口より空気を吸引しているか			
廃棄物	除去石綿	除去した石綿はセキュリティゾーン内で専用袋に二重に袋詰めされているか		飛散防止マニュアル(環境省)
	廃棄物保管	・廃棄物は定められた場所に保管されているか ・廃棄物の飛散、流出防止の措置が取られているか		廃掃法
その他	環境測定結果	必要に応じて養生撤去前の環境測定を実施したか		条例施行規則別表第13